

赤壁市发展和改革局文件

赤发改审批〔2024〕125号

关于赤壁市污水处理厂及城东污水处理厂 尾水人工湿地水质净化工程 初步设计变更的批复

咸宁市生态环境局赤壁市分局：

你单位报来的《关于申请对赤壁市污水处理厂及城东污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程审批变更的报告》、初步设计文本及有关资料收悉（项目代码：2107-421281-04-01-125423）经研究，现对该初步设计批复变更如下：

一、设计变更缘由。

由于项目二期地理环境特殊，需调整方案，经市政府请示后，同意变更，故对概算内容调整。

二、项目规模及主要建设内容调整为：赤壁市污水处理厂现状设计规模6万 m^3/d ，赤壁市城东污水处理厂现状设计规模1.5万 m^3/d ，两者合计7.5万 m^3/d 。（1）建设湿地总

排水管长 586.2m; (2) 建设人工湿地对污水处理厂尾水进行深度净化, 潜流湿地有效面积为 144851.35m², 表流湿地有效面积为 5947.37m²; (3) 建设配套设施, 包括管理道路、管理平台及导览设施等内容。

三、原则基本同意变更项目初步设计方案。

四、项目总投资 18847.50 万元。资金来源: 申请中央生态环境资金及地方财政配套。

五、有关要求

本批复变更外的其它内容保持不变, 原赤发改审批[2022]395 号其他事项不变请据本批复抓紧组织实施。

附件: 初步设计投资概算汇总表



附件:

初步设计投资概算汇总表

序号	工程或费用名称	概算价值				
		建筑工程	设备及工器具购置	安装工程	其他费用	合计(万元)
一	工程费用	14793.42	0.00	0.00	0.00	14793.42
1	一期工程	4680.19	0.00	0.00	0.00	4680.19
1.1	湿地工程	4446.33	0.00	0.00	0.00	4446.33
1.2	湿地管理配套	233.86	0.00	0.00	0.00	233.86
2	二期工程	6262.48	0.00	0.00	0.00	6262.48
2.1	湿地工程	6182.74	0.00	0.00	0.00	6182.74
2.2	湿地管理配套	79.74	0.00	0.00	0.00	79.74
3	三期工程	3850.75	0.00	0.00	0.00	3850.75
3.1	湿地工程	3748.42	0.00	0.00	0.00	3748.42
3.2	湿地管理配套	102.33	0.00	0.00	0.00	102.33
二	工程建设其他费用	0.00	0.00	0.00	2987.24	2987.24
1	建设用地费				1632.00	1632.00
2	建设工程监理费				240.36	240.36
3	工程勘察费				145.69	145.69
4	工程设计费				483.62	483.62
5	工程造价咨询费				202.28	202.28
6	环境影响评价咨询费				16.33	16.33
7	施工图审查费				24.33	24.33
8	招标代理费				59.03	59.03
9	水土保持与防洪评价费				65.25	65.25
10	工程质量检测费				118.35	118.35
三	预备费	0.00	0.00	0.00	1066.84	1066.84
1	预备费				1066.84	1066.84
四	建设项目总投资	14793.42	0.00	0.00	4054.08	18847.50